



AUTONOME SECURITY CONTROLE
Erkend CONTROLEORGANISME



VERSLAG VAN HET CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE A.R.E.I. Art.271 en het van M.B. 04/12/2006
Onderzoek conform interne procedures 23 en werkvoorschrift E006

Datum onderzoek	13/11/2018	Verslag N°	EC-2018-0917	Fac		ID	
Adres installatie	3000 Leuven, Tervuursevest 17 bus 0602						
* Eigenaar of DNG	Scheers Jo						
* Opdrachtgever	Jan Van Hellemont						
* Installateur	Jan Van Hellemont, Kapelstraat 6 3370 Boutersem			BTW / IK	BE0777.225.960		
* DNB	Eandis	EAN Ref.					
* Teller N°	35542204	Index dag	76975	Index nacht			
* ID meettoestel	Fluke 1654 B						

1.- KENMERKEN VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE					
Nominale spanning in Volt	Verspreidingsweerstand v.d. aardinrichting in Ω	Algemeen isolatieniveau RI in M Ω		Type aardelektrode	
3N400	Aangesloten op algemene	> 130		Pennen	
Automaat DNB	Nominale waarde in A – en type v. d. bescherming v. d. aansluiting	Voedingskabel ; type en \emptyset		Borden	Eind - stroombanen
Teco 20A-4p	Zie aut. DNB	4x10		1	9
2.- BESCHRIJVING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE					
Begin der werken	Funderingen	Voor	Na	01/10/1981	
	Installatie	Voor	Na	01/10/1981	
Voorschriften	Algemeen Reglement op de elektrische installaties (A.R.E.I.) Art. 271 – art. 86 – art. 271 bis				
Installatie - detail beschrijving	Huishoudelijke of gelijkgestelde huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie Res. Piccadilly 6° verd. – Appartement vooraan rechts; Zie één draadschema en situatieplan in bijlage				
Type van de lokalen	Wooneenheid (huis of appartement, andere) huishoudelijke werk eenheid, gemeenschappelijke delen van de residentiële eenheid.				
Uitwendige invloeden	Geen specifieke invloeden				

3.- VASTGESTELDE INBREUKEN OP DE ONDER PUNT 2 VERMELDE VOORSCHRIFTEN	
	Geen.

4.- BESLUIT	
1.- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Algemeen Reglement op de elektrische Installaties (A.R.E.I.). De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementaire voorgeschreven termijn, en uiterlijk op 13/11/2043 (25 jaar na datum van het verslag.).	
- De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting geplaatst bij het begin van de installatie waren – werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling . Het (de) één draadschema (s) werd (en) opnieuw geïsoleerd .	

De inspecteur
Naam + Code
E. Cockx - EC

Vr. De directeur.

Autonome Security Controle VZW – Maatschappelijke zetel – Kettelstraat, 111 – 3454 Rummen BTW : BE 0826-131-776 – Tel. 0472/663700 – factu@telenet.be – IBAN BE 32 7512 0493 7802 Secretariaat : Thor Park 8300 – 3600 GENK = Tel. 0483/42.98.30 – Mail : burea@ase-controle.be		
A'S'C Document 110: E006 / 08 - L.S. HHI controlebezoek	Rev. 05 – 03/02/2017	Pag. 1 van 2