

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)





firma	volgnummer attest: 0310K-0585228
naam: All-in Tank Service n.v./s.a.	technicus
straat en nummer: Sluis 2 bus 4	voornaam en naam: Werner Vercaigne
postcode en gemeente: 9810 Eke	erkenningsnr.: SV05334
tel.: 0800 11 206 gsm:	datum controle: 11/08/2026
web: www.allintankservice.be	
email: info@allintankservice.be	
ondernemingsnummer: BTWTV A BE 0881.597.861	

klant	☒ particulier	adres opslagtank indien verschillend van klant
☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☐ onderneming	☐ onderneming	
naam: Werner Vercaigne		naam contactpersoon: Mevr. Windels Liliana
straat en nummer: Zavelstraat 19		straat en nummer: Zavelstraat 19
postcode en gemeente: 2800 Mechelen		postcode en gemeente: 2800 Mechelen
tel.: 0320 15 000 379 gsm: 0320 15 000 379		tel.: +32 (0)15/200379 gsm: +32 (0)475/940029
email:		email:

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier		onderneming	
☒ niet-ingedeeld		☐ ingedeeld	
☐ ingedeeld	☐ Klasse 3 (vanaf 5000kg)	☐ Klasse 3 (vanaf 100kg)	
inhoud (l): 3000	☐ Klasse 2	☐ Klasse 2	
	☐ Klasse 1	☐ Klasse 1	
☒ ondergronds	☐ groeve	☒ cilindrisch	☒ staal (enkelwandig)
☐ bovengronds	☒ niet toegankelijk	☐ rond	☐ staal (dubbelwandig)
	☐ toegankelijk	☐ parallellepipedum	☐ roestvast staal
	☐ inkuiping	☐ ovaal	☐ gewapend thermohardende kunststoffen
	☐ andere	☐ andere	☐ andere kunststoffen
			☐ prefabconstructie
datum van plaatsing: 31/07/1995		tanknummer:	
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:			
gestockeerd product:		☐ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel	
☐ lampolie type C		☐ andere:	

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)	
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van	
merk:	fabricagenummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:	☐ n.v.t. ☒ nr. prototypekeuring:
norm:	
inhoud (l):	diameter (m): en lengte (m):
CONTROLE OPSLAGTANK	
vorig certificaat / attest ☒ aanwezig, datum: 11/08/2026 ☐ niet aanwezig	

visuele controle					
toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☒ ok	☐ niet ok	leidingen en toebehoren	
☒ aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☒ ok	☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)	☒ ok ☐ niet ok
☐ niet aanwezig	staat deksel	☒ ok	☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)	☒ ok ☐ niet ok
inkuiping	verontreiniging	☐ ok	☐ niet ok	uitmonding leidingen	☒ ok ☐ niet ok
☐ aanwezig	waterdicht	☐ ok	☐ niet ok	staat aanvoer- en terugvoerleiding	☒ aanwezig ☐ niet aanwezig
☐ niet aanwezig				stookoliefilter	☒ aanwezig ☐ niet aanwezig
☒ n.v.t.	koolwaterstofdicht	☐ ok	☐ niet ok		☒ ok ☐ niet ok
	algemene staat	☐ ok	☐ niet ok	andere toebehoren:	
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☒ ok	☐ niet ok	opmerkingen:	
	algemene staat tank	☒ ok	☐ niet ok		
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☒ nee			
	organoleptische verontreiniging	☐ ja ☒ nee			
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☐ ok	☐ niet ok	opmerkingen:	
groeve / prefabconstr. / andere		☐ n.v.t.	☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:	

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)	
corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd op
onderzoek van de staat van de binnenwand ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd	inwendige inspectie ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte (mm): opmerkingen:
onderzoek van de staat van de buitenwand	☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden	
EINDBEOORDELING	
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☐ rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen. ☐ De opslagtank mag nog gebruikt worden. ☐ De opslagtank mag niet meer gebruikt worden.
De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:	
De eerstevolgende controle moet gebeuren vóór 11/08/2031	
 handtekening erkend technicus naam: Werner Vercaigne	voor kennisname van momentopname  handtekening klant naam: Mevr. Windels Lilliana hoedanigheid: Klant

beproeving deel 1					
waarschuwings- of overvulbeveiligings systeem	fluit	☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok
	elektrische sonde	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	andere:	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
water- en slibbemonstering	☒ uitgevoerd hoeveelheid water (cm): 0 pH: 0 geleidbaarheid (mS/cm): 0 bezinksel/dib aanwezig: ☒ ja ☐ nee ☒ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): , ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
lekdetectiesysteem ☐ aanwezig ☒ niet aanwezig ☐ n.v.t.	permanent	op basis van:			controle werking
	☐ ok	☐ fluïdum			☐ ok ☐ niet ok
	☐ niet ok	☐ onderdruk			☐ ok ☐ niet ok
		☐ overdruk			☐ ok ☐ niet ok
		☐ peilbuis + sensor/detector			☐ ok ☐ niet ok
	akoestisch of visueel alarmsignaal			☐ ok ☐ niet ok	
dichtheidsbeproeving	☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd ☒ ultrasoon, boven het vloeistofniveau (dB μ V): -129 onder het vloeistofniveau (dB μ V): -61 ☐ overdruk, drukverlies (mbar/h): ☒ onderdruk, drukverlies (mbar/h): -20 ☐ andere: opmerkingen:				
kathodische bescherming:	☐ aanwezig:	☐ ok	☐ niet ok	☐ niet aanwezig	☒ n.v.t.
	opmerkingen:				
peilmeting		aanwezig		controle werking	
	peilstok	☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok
	mechanisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	pneumatisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	hydrostatisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	ultrasoon	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	andere:	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
Meting uitgevoerd met behulp van: Merk: TODA Type: Todald Serienummer: 21067 Calibratiedatum: 01/01/2001 Gas sensor Gaz: N° Serie nummer: 190262 Date Calibration/ie datum: 21/05/2025 0:00:00 Liquid sensor Liquide: N° Serie nummer: 190263 Date Calibration/ie datum: 21/05/2025 0:00:00					