

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

VERSLAG NR.:

70110491/19609

ADRES INSTALLATIE :

[REDACTED]

Datum van verslag:

21.04.11

Datum van onderzoek:

11

EIGENAAR :

[REDACTED]

U. ref.:

[REDACTED]

Adres :

[REDACTED]

O. ref.:

[REDACTED]

OPDRACHTGEVER :

[REDACTED]

Stroomleverancier :

Eandis

Adres :

[REDACTED]

Ref. :

[REDACTED]

INSTALLATEUR :

[REDACTED]

Teller nr. :

[REDACTED]

Adres :

[REDACTED]

Index :

[REDACTED]

BTW OF IK :

[REDACTED]

Aard van het onderzoek: ☐ gelijkvormigheidsonderzoek ☐ controlebezoek volgens :☐ (AREI art. 270) ☐ (AREI art. 271) ☐ (AREI art. 276) ☐ (Voorschr. stroomlev.)Aard installatie: ☐ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Werf ☐ Verzwaring

Aard van de locatie:

15 woning

Omschrijving aansluiting: ☐ Ondergronds ☐ BovengrondsType van aardelektrode: ☐ Lus ☐ Baren ☐ PennenVoedingskabel hoofdbord: X 16 mm²

Bescherming van de aansluiting: A

Aansluiting: Spanning: 230 V

Alg. schakelaar: type:

28 6347300 mA/RP

Elektrische installatie: ☐ V60r ☐ Na ☐ I.10.81 ☐ I.1.83 ☐ AREI art.86 ☐ AREI art.87 ☐ AREI art.88 ☒ TT ☒ TN ☒ IT☐ AREI art.95 ☐ AREI art.

Aantal borden: 1+1

Aantal eindstroombanen: 18+1

RA: 2.4 Ohm

RI tot 178 Mohm

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE : zie situatieplan (s) en ééndraadschema (s) die integraal deel uitmaken van dit verslag en werden gezien en getekend in uitvoering van art. 269 (M.B. 27 Juli 1981).

Volgens schema

Vastgestelde inbreuken, opmerkingen en / of nota's :

Geen

Nota: badkamermeubels, verlichtingsarmaturen en
beveiligingskasten nog niet geïnspecteerd

Besluit :

- A. De installatie is conform. De algemene DS werd verzegeld. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 21.04.2036 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- B. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op [REDACTED]
- C. De installatie is niet conform.

DE AGENT ONDERZOEKER

DE DIRECTEUR