

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Ivenlek

Nr teller :

N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 29/1173/02

EAN
code :

Aard onderzoek :	AREI 86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	271bis	276	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder
Genre de contrôle :	RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	Prescription du gest. de réseau de distr.

Tijdelijk :	Kermisinstallatie :	Indienststelling :	Uitbreiding :	Vernieuwing :
Temporaire : ☐	Install. Foraine : ☐	Mise en service : ☒	Extension : ☐	Renouvellement : ☐

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Elisabeth Deleclitstraat lot 62 Mechelen 2800

Eigenaar

Propriétaire :

Adres :

Adresse :

Idem

Installateur :

Elektro cley's b.v.b.A

BTW / TVA : 453.804.996

Datum van het onderzoek :

17/12/07

Ik. / C.I. :

Date du contrôle :

Inspecteur : De Smedt Kurt

Onderzoek / Contrôle :

☒ Woning / maison ☐ Appart.

Spanning :

2x230V

Tension :

Meter / bord verbinding :

Liaison compteur-tableau :

Max. beveiliging :

Protection max. : 50A max

Aardelektrode :

6,2 Ohm

Isolatie :

3,02 Mohm

Aantal verdeelborden :

1

Electrode de terre :

6,2 Ohm

Isolément :

3,02 Mohm

Nombre de tableaux :

1

Differentieelschakelaars			Aantal eindstroombanen :		TestΔIn				AREI / RGIE			
Interrupteurs différentiels			Nombre des circuits terminaux :		OK				270			
In (A)	Δ In (mA)	type			OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	276
D40A	300mA	A	II Hoofddif → A a Q		☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐
D40A	30mA	A	II Bghm dif → R a Q		☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen :	OK	NOK	directe aanraking :	OK	NOK	Indirecte aanraking :	OK	NOK
Contrôle visuel : générale :	☒	☐	contact direct :	☒	☐	Contact indirect :	☒	☐

Aansluitingen :	OK	NOK	Potentiaalvereffeningen :	OK	NOK
Raccordements :	☒	☐	Liaisons equipotentielles :	☒	☐

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen/Remarques :

VISUM :

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is — niet — conform met het AREI en mag — niet — tijdelijk — in dienst gesteld worden — in dienst blijven —
L'installation est — n'est pas — conforme au RGIE et peut — ne peut pas — temporairement — être mise en service — rester en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk : / /

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle ou plus tard le : / /

Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 17/12/2007

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de directeur,
de inspecteur :

pour le directeur,
l'inspecteur :

ELECTRO-TEST
Kurt DE SMEDT
Gsm : 0473/66 83 14