

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Antwerpen, Van der Sweepstraat 3, 2000 ANTWERPEN
T: 03 216 28 90, E: btv.antwerpen@btvcontrol.be

Verslagnummer:	0450-170328-03	Datum van het onderzoek :	28/03/2017
		Extra controle datums	

ALGEMENE GEGEVENS:

ADRES INSTALLATIE : VAN DEN BRANDEN STEVEN
STREEPSTRAAT 24
2200 MORKHOVEN

Visualisatie van de installatie

EIGENAAR : VAN DEN BRANDEN STEVEN
Adres : STREEPSTRAAT 24
2200 MORKHOVEN

OPDRACHTGEVER : VAN DEN BRANDEN STEVEN
Adres : STREEPSTRAAT 24
2200 MORKHOVEN

INSTALLATEUR :
Adres :

BTW of IK :

EAN :	Teller nr.	04348826	Index :
-------	------------	----------	---------

ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie :		Type der Lokalen :	wooneenheid
Begin werken fundering:	Voor 01/10/81	Elektrische installatie :	Na 01/10/81
Aansluiting spanning :	3x400V + N	AREI art. :	86
Voedingskabel hoofdbord :	4 x 16 mm ²	Bescherming van de aansluiting :	max 25 A
Type van de aardelektrode:	Baren	Alg. schakelaar: type :	4p 40A/300mA
Aantal borden :	1	Aantal eindstroombanen :	20
Uitwendige invloedsfactoren :		Schema :	TT

ONDERZOEK:

Controlebezoek volgens : AREI art. 271,
Aard van het onderzoek : Controlebezoek

METINGEN:

RA:	7.8 Ohm	RI tot	2 MOhm
-----	---------	--------	--------