

Haverstraat 14
2400 MOL
Tel. 014/31.29.83
Fax.014/32.36.15
BTW BE0407.163.537
RPR Turnhout
Reg.Nr:407.163.537/022501
OVAM Nr 43611/E/12049
Erkend Tanktechnicus SV-00952

REINIGINGSATTEST VOOR BOVENGRONDSE STOOKOLIETANK

201211038

DATUM 22/11/2012

AAM: **DESTOOP**
Biesakker 9
2490 Balen

TANK: **5000 L**

WERKEN Op 20/11/2012 werd de tank door ons gereinigd en het restafval in de tank zal verwerkt worden door:
Shanks Vlaanderen nv, Kennedylaan 4410 te 9042 GENT (OVAM verwerkingscode 5230/4/RC)

De tank werd tevens opgevuld met zuiver wit zand onder hoge druk volgens de wettelijke reglementering van Vlarem.

RESTAFVAL 2500 L

LIGGING VAN DE TANK

De tank bevond zich bovengronds op het terrein.

STAAT VAN DE TANK


De tank werd door ons inwendig op lekken gecontroleerd en er werden geen lekken vastgesteld.

De bodem van de tank vertoont lichte plekken van corrosie door condensatiewater in de tank.

STAAT VAN DE BODEM

De omgeving van de tank werd niet door ons onderzocht.

Gedaan te Mol, 22/11/2012


Peter STYNS

Zaakvoerder

Reinigings- en verbrandingsattest

DATUM
05/08/2025

VOLGNUMMER
117

KLANT
Destoop, Pieter
Biesakkers 9
2490 Balen

Kenmerken van het stooktoestel

■ **Centraal: aangesloten als type C (gesloten)**

Brandstof: Gasvormig: aardgas H (G20)

Type brander: Premix (GI)

Toestel

Viessman Vitodens 200 W
7424978202270109

Brander

Bouwjaar: 2022
Vermogen: 31,7 kW

Bouwjaar:
Debiet:

■ Onderhoud centraal stooktoestel

□ Keuring voor eerste ingebruikname

Reiniging

Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal

□ Vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken

■ Nazicht van de goede werking

Reiniging van het stooktoestel

■ Ontstopping

■ Reiniging v.d. branderbedden (GI)

■ Reiniging v.d. warmtewisselaar (GI)

□ Reiniging v.d. ketel (GII)

■ Reiniging van de brander

□ Reiniging van de ventilator

□ Controle v.d. terugslag d.m.v. een terugslagmelder

■ Controle van de verluchting van het stooklokaal

■ Controle van de rookgaszijdige dichtheid

■ Andere: Ionisatie en ontstekingspen vervangen

Branderdichting vervangen

Uitkuisen van sifon

Verbrandingscontrole

Eindbeoordeling

Het stooktoestel werkt

■ goed

□ niet goed

■ veilig

□ niet veilig

Eerstvolgende reiniging en verbrandingscontrole vóór 05/08/2027

Gebreken en maatregelen

Gebreken

geen

Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken

geen

Opmerkingen

Uitvoering

Firma

Project One

Wechelsebaan 143/1

2275 Lille

tel.: 014/75.63.03

BE0775475111

Technicus

Kris Goossens

Erkenningsnummer: ERK/TGB/107369

Handtekening technicus

Voor kennisname

Destoop, Pieter

Digitale versie



#RU7FJ*F

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be. Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving (www.omgevingvlaanderen.be/privacy).

Haverstraat 14 B-2400 MOL
 TEL. 014-31 37 72 - 31 29 83 FAX 014-32 36 15
 E-mail: info@suncalor.be BTW BE 0407.163.537
 RPR Turnhout Reg. Nr. 407.163.537/02.2501
 OVAM nr.: 43611/E/5641 www.suncalor.be

Tank- & Bodemsanering



- Tankreiniging, opvullen & verwijderen van tanks
- Tankcontrole met attest volgens Vlarew-wetgeving
- Afbraak keldertanks & bovengrondse tanks
- Bodemsanering
- Nieuwe tanks
- Plaatsen van coatings in stookolietanks

3587

DATUM VERVOER : 19/11/2012

identificatieformulier GEVAARLIJKE afvalstoffen

I. OPDRACHTGEVER :	☐ producent
Naam: SUN CALOR BVBA	☒ erkend overbrenger
Adres: Haverstraat 14, 2400 MOL	registernummer: 43611

II. PRODUCENT : enkel in te vullen indien de opdrachtgever een erkend overbrenger is	
Naam + adres: DESTOOP	Biesakker 9
Plaats van verzending:	2490 Balen

III. GEREGISTREERDE VERVOERDER(S) :	
(enkel invullen indien van toepassing)	
Registernummer: 43611/E/12049	
Naam: SUN CALOR BVBA	
Adres: Haverstraat 14, 2400 MOL	

IV. BESTEMMELING :	
Naam: SUN CALOR BVBA	Aard van de verwerking (R of D-code) en gebruikte techniek :
Adres: Mariendal 13, 2400 MOL	
Geldigheidsduur vergunning: 18/08/2016	R9

V. OMSCHRIJVING, chemische samenstelling, fysische eigenschappen :	Hoeveelheid en aantal colli :	Code:
SPOELWATER VAN TANKREINIGING	2500L	160708

VI. OPDRACHTGEVER :	VII. PRODUCENT :	VIII. BESTEMMELING :
		SUN CALOR BVBA
(datum + handtekening)	(datum + handtekening)	Voor ontvangst Haverstraat 14 2400 Balen (datum + handtekening)

Tel. 014/31 29 83
 Fax 014/32 36 15

Speciale instructies voor het transport :