

Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr.: 59201
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: PATRICK.DE.JONGE@telenet.be



ProKo.: LS01
Verslagnr.: 4658572
Voerl. verslagnr.:
Datum: 22/03/2016

Klant / Opdrachtgever:
DE JONGE PATRICK
TESSENDERLOSEBAAN 72
3271 ZICHEM

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/install. ID: _____ Aard installatie:: bestaande Type lokalen: woning
Plaats onderzoek: MOTTESTRAAT 81 RILLAAR 3202
Aard onderzoek: controlebezoek Volgens AREI Art.: 86/271
Datum onderzoek: 22/03/2016 Volgende binnen 300 maand of vóór 31/03/2041 Onderzoeker: AERTS RONNY
Eigendom van: _____
Installateur: _____
B.T.W.: _____ ID-kaart : - _____ Uitgereikt te: - _____ Datum: - _____

BESCHRIJVING

EAN nr.: - _____ Teller nr.: - _____ Stand I :- _____ Stand II - _____
Aansluiting: bovengronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig
Dienstspanning: 1 x 220V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: Aut.maatsch. Schak.: Diff.
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 2 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: bestaand aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Aardelektrode: type: lus sectie: 35 mm² spreidingswaarde: < 10 Ohm
Diff. schak.: algemene: 2p 40A/300mA is verzegeld met loodje: nvt bijkomende dif.: 2p 40A/300mA
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: > 10 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: nvt
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: keuken badkamer C.V. gasmeter watermeter hoofd - bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 15
Herkeuring verslag 1002.006.6688466.REV0 Keurtech

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

GEEN INBREUKEN

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker
AERTS RONNY
0496290046