



N° 234-INSP.



Distributienetbeheerder : Gestionnaire de réseau de distribution : Sibelgas

Nr teller : 34574218
N° comp :

Verslag van onderzoek: Rapport de contrôle:

N° 04/15931/1

EAN code: met samengrip

Table with columns for Aard onderzoek, Genre de contrôle, and various electrical codes (AREI 86, 87/86, 87/88, 88, 95, 97, 270, 271, 271bis, 276, TT, TN, IT, Voorsch. netbeheerder).

Table with columns for Tijdelijk, Kermisinstallatie, Indienststelling, Uitbreiding, Vernieuwing, and their respective sub-labels.

Plaats van het onderzoek: Van Nubstr. 89. Strombeek
Lieu du contrôle:

Eigenaar: Adres: Idem
Propriétaire: Adresse:

Installateur: AP. E.R.E. Bellen Busa BTW / TVA : 866708 - 476

Datum van het onderzoek: 17/11/28 Ik. / C.I. : Inspecteur: Van Rint

Onderzoek / Contrôle: Woning / maison

Spanning: 230V Meter / bord verbinding: NUB 4 x 250 Max. beveiliging: 63A
Tension: Liaison compteur-tableau: Protection max.:

Aardelektrode: 2 Ohm Isolatie: infinity Mohm Aantal verdeelborden: 1
Electrode de terre: 2,7 Ohm Isolement: Nombre de tableaux:

Table with columns for Differentieelschakelaars, Aantal eindstroombanen, Test In, 2.5 In, and AREI / RGIE.

Visueel nazicht: algemeen: OK NOK directe aanraking: OK NOK
Contrôle visuel: générale: contact direct: Indirecte aanraking: OK NOK
Contact indirect:

Aansluitingen: OK NOK Potentiaalvereffeningen: OK NOK
Raccordements: Liaisons equipotentiëles:

Inbreuken/Infractions: (zie keerzijde / voir verso)
Opmerkingen/Remarques: geen
VISUM:
Datum/date:

Besluit / Conclusion
De installatie is niet conform met het AREI en mag niet tijdelijk in dienst gesteld worden in dienst blijven.
L'installation est non conforme au RGIE et peut ne peut pas temporairement être mise en service rester en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.
Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk:
Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle ou plus tard le:
Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op 17/11/2033
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le:
voor de directeur, de inspecteur: pour le directeur, l'inspecteur:

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique. b) l'obligation de renseigner dans le dossier de l'installation électrique, les infractions constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Repa. ELEC. 1.04
NOTA: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie. b) de verplichting de infractions constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.